

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91371122MA3C51KQ3J001C

单位名称：日照磐岳环保科技有限公司

报告时段：2024 年第 2 季

法定代表人（实际负责人）：张芳正

技术负责人：钟永泓

固定电话：06336860011

移动电话：17835761204

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024 年 07 月 13 日

承诺书

日照市生态环境局：

日照磐岳环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	焚烧生产单元	危废（不含废酸、废碱）	2351.14948	吨	
	物化处理单元	危废（废酸、废碱）	285.8015	吨	
主要辅料用量	焚烧生产单元	尿素	137.27	m³	
		工业盐	6.15	吨	
		氢氧化钙	19.22	吨	
		氢氧化钠	354.69	吨	
		活性炭	5.825	吨	
能源消耗	公用单元	用电量	325717	KWh	
	分析与鉴别单元	用电量	12981	KWh	
	焚烧生产单元	天然气用量	127772	m³	
		柴油用量	15.525	m³	
		用电量	344559	KWh	

	物化处理单元	用电量	121939	KWh	
	装卸贮存预处理单元	用电量	5685	KWh	
	贮存单元	用电量	1856	KWh	
运行时间和 生产负荷	公用单元	正常运行时间	2147	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	37	h	
		生产负荷	98.32	%	
	分析与鉴别单元	正常运行时间	2182	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
	焚烧	正常运行时间	1635	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
		非正常运行时间	0	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复

		停产时间	549	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
		生产负荷	74.86	%	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
	焚烧生产单元	正常运行时间	1635	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
		非正常运行时间	0	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
		停产时间	549	h	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
		生产负荷	74.86	%	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
	物化处理单元	正常运行时间	1062	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1122	h	
		生产负荷	49	%	
	装卸贮存预处理单元	正常运行时间	2184	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	

	贮存单元	正常运行时间	2184	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
主要产品产量	焚烧	热能	/	万吉焦	
取排水	公用单元	废水排放量	5447.56	t	
		生活用水	18.2	t	
		工业新鲜水	147.2916667	t	
	分析与鉴别单元	废水排放量	34.229	t	
		工业新鲜水	67.84	t	
		生活用水	43.6	t	
	焚烧	废水排放量	459.25	t	焚烧与焚烧生产单元重复
		工业新鲜水	9282	t	焚烧与焚烧生产单元重复
		生活用水	131.7	t	焚烧与焚烧生产单元重复
	焚烧生产单元	废水排放量	459.25	t	焚烧与焚烧生产单元重复
		工业新鲜水	9282	t	焚烧与焚烧生

					产单元 重复
		生活用水	131.7	t	焚烧与 焚烧生 产单元 重复
	物化处理单元	废水排放量	32.24	t	
		工业新鲜水	8.56	t	
		生活用水	36.6	t	
	装卸贮存预处理单元	废水排放量	42.4	t	
		工业新鲜水	0	t	
		生活用水	53	t	
	贮存单元	废水排放量	0	t	
		工业新鲜水	0	t	
		生活用水	0	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	其它	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万吨、万m³)	固体或液体燃料报表填报				气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 S t. a r (%)	收到基碳 Ca r (%)	干燥无灰基 V d a f 挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢 (%、mg/m³)	总硫 (%、mg/m³)

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	4 月	5 月	6 月	
主要排放口	DA004-焚烧车间排气筒	工业废气排放量	/	28855055	7309698	11661305	9884052	
		锑及其化合物	/	0.000093	2.6e-6	4.1e-6	8.63e-5	
		砷及其化合物	/	8.75e-5	3.44e-6	5.01e-6	7.91e-5	
		镉及其化合物	/	2.03e-5	3e-7	0	0.00002	
		铬及其化合物	/	1.17e-3	1.58e-5	2.16e-5	1.13e-3	
		钴及其化合物	/	3.96e-5	3e-8	5e-8	3.95e-5	
		铜及其化合物	/	3.12e-4	7.31e-6	1.17e-5	2.93e-4	
		铅及其化合物	/	0.000849	0	5.83e-5	7.91e-4	
		锰及其化合物	/	1.3e-3	3.09e-5	5e-5	1.22e-3	
		汞及其化合物	/	2e-8	0	2e-8	0	
		镍及其化合物	/	9.51e-3	1.27e-5	1.92e-5	9.48e-3	
		铊及其化合物	/	4e-5	3e-8	4.2e-7	3.95e-5	
		锡及其化合物	/	4.61e-5	7.98e-6	9.15e-6	2.9e-5	
		氮氧化	19.764	2.186	0.44	1	0.746	

		物						
		一氧化碳	/	0.744	0.3	0.298	0.146	
		氟化氢	/	4.65e-2	1.18e-2	0.018775	0.015913	
		氯化氢	/	0.3395	0.109	0.131	0.0995	
		二氧化硫	9.882	1.292	0.404	0.617	0.271	
		二噁英类	/	6e-10	2e-10	2e-10	2.1e-10	
		颗粒物	1.976	0.1536	0.0288	0.0576	0.0672	
一般排放口 (合计)		臭气浓度	/	0	/	/	/	
		氨(氨气)	/	0	/	/	/	
		氟化物	/	0	/	/	/	
		氯化氢	/	0	/	/	/	
		硫化氢	/	0	/	/	/	
		硫酸雾	/	0	/	/	/	
		挥发性有机物	/	0	/	/	/	
		颗粒物	/	0	/	/	/	
		非甲烷总烃	/	0	/	/	/	
无组织排放	Unorganized	颗粒物		0	/	/	/	
		挥发性有机物(VOCs)		0	/	/	/	
全厂合计		工业废气排放量	/	28855055	7309698	11661305	9884052	
		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		锑及其化合物	/	0.000093	2.6e-6	4.1e-6	8.63e-5	
		砷及其化合物	/	8.75e-5	3.44e-6	5.01e-6	7.91e-5	
		镉及其化合物	/	2.03e-5	3e-7	0	0.00002	
		铬及其化合物	/	1.17e-3	1.58e-5	2.16e-5	1.13e-3	
		钴及其化合物	/	3.96e-5	3e-8	5e-8	3.95e-5	
		铜及其化合物	/	3.12e-4	7.31e-6	1.17e-5	2.93e-4	
		铅及其化合物	/	0.000849	0	5.83e-5	7.91e-4	
		锰及其化合物	/	1.3e-3	3.09e-5	5e-5	1.22e-3	

	汞及其化合物	/	2e-8	0	2e-8	0	
	镍及其化合物	/	9.51e-3	1.27e-5	1.92e-5	9.48e-3	
	铊及其化合物	/	4e-5	3e-8	4.2e-7	3.95e-5	
	锡及其化合物	/	4.61e-5	7.98e-6	9.15e-6	2.9e-5	
	氨（氨气）	/	0	0	0	0	
	NO _x	19.764	2.186	0.44	1	0.746	
	一氧化碳	/	0.744	0.3	0.298	0.146	
	氟化氢	/	4.65e-2	1.18e-2	0.018775	0.015913	
	氟化物	/	0	0	0	0	
	氯化氢	/	0.3395	0.109	0.131	0.0995	
	SO ₂	9.882	1.292	0.404	0.617	0.271	
	硫化氢	/	0	0	0	0	
	VOCs	/	0	0	0	0	
	二噁英类	/	6e-10	2e-10	2e-10	2e-10	
	颗粒物	1.976	0.1536	0.0288	0.0576	0.0672	
	非甲烷总烃	/	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	4月	5月	6月	
一般排放口（合计）	间接排放口	pH值	/	8.06e0	8.033	8.07	8.0667		
		全盐量	/	0.006553	0.00278	0.001744	0.002029		
		悬浮物	/	0.000085	0.000023	0.000031	0.000031		
		五日生化需氧量	/	2.28e-4	6.93e-5	6.98e-5	8.85e-5		
		化学需氧量	/	0.19	0.0489	0.0659	0.0752		
		总汞	/	0	/	/	/		
		总镉	/	0	/	/	/		

		六价铬	/	0	/	/	/	
		总砷	/	0	/	/	/	
		总铅	/	0	/	/	/	
		总氮 (以 N 计)	/	0.000095	0.0000 35	0.00003 6	0.00002 4	
		氨氮 (NH3- N)	/	0.000867	0.0002 69	0.00031 5	0.00028 3	
		总磷 (以 P 计)	/	4.74e-6	1.22e-6	1.66e-6	1.86e-6	
		粪大肠 菌群数 / (MPN/ L)	/	2279.7	260	1633	386.7	
全厂间接排放	pH 值	/	8.06e0	8.033	8.07	8.0667		
	全盐量	/	0.006553	0.0027 8	0.00174 4	0.00202 9		
	悬浮物	/	0.000085	0.0000 23	0.00003 1	0.00003 1		
	五日生 化需氧 量	/	2.28e-4	6.93e-5	6.98e-5	8.85e-5		
	化学需 氧量	/	0.19	0.0489	0.0659	0.0752		
	总汞	/	0	0	0	0		
	总镉	/	0	0	0	0		
	六价铬	/	0	0	0	0		
	总砷	/	0	0	0	0		
	总铅	/	0	0	0	0		
	总氮 (以 N 计)	/	0.000095	0.0000 35	0.00003 6	0.00002 4		
	氨氮 (NH3- N)	/	0.000867	0.0002 69	0.00031 5	0.00028 3		
	总磷 (以 P 计)	/	4.74e-6	1.22e-6	1.66e-6	1.86e-6		
	粪大肠 菌群数 / (MPN/ L)	/	2279.7	260	1633	386.7		

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m³)	超标原因说明
2024-04-04 00:00 - 2024-04-04 01:00	MF0107	DA004	二氧化硫	81.2	工况不稳导致超标
2024-04-06 10:00 - 2024-04-06 11:00	MF0107	DA004	二氧化硫	83.9	工况不稳导致超标
2024-05-18 13:00 - 2024-05-18 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.2	工况不稳导致超标
2024-05-26 13:00 - 2024-05-26 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	140.0	工况不稳导致超标
2024-04-09 22:00 - 2024-04-09 23:00	MF0107	DA004	一氧化碳	107.0	工况不稳导致超标
2024-06-08 13:00 - 2024-06-08 14:00	MF0107	DA004	二氧化硫	91.7	工况不稳导致超标
2024-06-04 09:00 - 2024-06-04 10:00	MF0107	DA004	氯化氢	143.0	工况不稳导致超标
2024-05-09 09:00 - 2024-05-09 10:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.8	工况不稳导致超标
2024-05-18 12:00 - 2024-05-18 13:00	MF0107	DA004	一氧化碳	125.0	工况不稳导致超标
2024-05-25 04:00 - 2024-05-25 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	工况不稳导致超标
2024-05-30 13:00 - 2024-05-30 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	129.0	工况不稳导致超标
2024-04-05	MF0107	DA004	二氧化硫	80.2	工况不

19:00 - 2024-04-05 20:00					稳导致超标
2024-04-08 16:00 - 2024-04-08 17:00	MF0107	DA004	二氧化硫	84.2	工况不稳导致超标
2024-04-01 21:00 - 2024-04-01 22:00	MF0107	DA004	一氧化碳	107.0	工况不稳导致超标
2024-04-02 10:00 - 2024-04-02 11:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.1	工况不稳导致超标
2024-04-04 04:00 - 2024-04-04 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	154.0	工况不稳导致超标
2024-05-17 08:00 - 2024-05-17 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	83.9	工况不稳导致超标
2024-05-18 12:00 - 2024-05-18 13:00	MF0107	DA004	一氧化碳	125.0	工况不稳导致超标
2024-04-05 11:00 - 2024-04-05 12:00	MF0107	DA004	一氧化碳	110.0	工况不稳导致超标
2024-05-26 12:00 - 2024-05-26 13:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.2	工况不稳导致超标
2024-05-15 16:00 - 2024-05-15 17:00	MF0107	DA004	氯化氢	54.1	工况不稳导致超标
2024-04-01 00:00 - 2024-04-01 01:00	MF0107	DA004	氯化氢	50.5	工况不稳导致超标
2024-04-02 10:00 - 2024-04-02 11:00	MF0107	DA004	氯化氢	64.0	工况不稳导致超标
2024-06-02 04:00 - 2024-06-02 05:00	MF0107	DA004	二氧化硫	90.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 17:00 - 2024-06-04 18:00	MF0107	DA004	氯化氢	136.0	工况不稳导致超标
2024-05-09 03:00 - 2024-05-09 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	124.0	工况不稳导致

					超标
2024-05-18 13:00 - 2024-05-18 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.2	工况不稳导致超标
2024-04-06 20:00 - 2024-04-06 21:00	MF0107	DA004	二氧化硫	80.3	工况不稳导致超标
2024-04-06 22:00 - 2024-04-06 23:00	MF0107	DA004	二氧化硫	88.9	工况不稳导致超标
2024-05-08 13:00 - 2024-05-08 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.3	工况不稳导致超标
2024-05-09 09:00 - 2024-05-09 10:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.8	工况不稳导致超标
2024-04-02 05:00 - 2024-04-02 06:00	MF0107	DA004	一氧化碳	123.0	工况不稳导致超标
2024-05-12 16:00 - 2024-05-12 17:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.8	工况不稳导致超标
2024-05-17 04:00 - 2024-05-17 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.2	工况不稳导致超标
2024-04-07 15:00 - 2024-04-07 16:00	MF0107	DA004	一氧化碳	122.0	工况不稳导致超标
2024-05-30 21:00 - 2024-05-30 22:00	MF0107	DA004	一氧化碳	163.0	工况不稳导致超标
2024-04-08 14:00 - 2024-04-08 15:00	MF0107	DA004	一氧化碳	180.0	工况不稳导致超标
2024-04-10 02:00 - 2024-04-10 03:00	MF0107	DA004	一氧化碳	98.4	工况不稳导致超标
2024-04-02 01:00 - 2024-04-02 02:00	MF0107	DA004	氯化氢	52.4	工况不稳导致超标
2024-05-12 16:00 - 2024-05-12 17:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.8	工况不稳导致超标

2024-05-26 13:00 - 2024-05-26 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	140.0	工况不稳导致超标
2024-04-02 01:00 - 2024-04-02 02:00	MF0107	DA004	一氧化碳	128.0	工况不稳导致超标
2024-04-04 20:00 - 2024-04-04 21:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.9	工况不稳导致超标
2024-04-06 20:00 - 2024-04-06 21:00	MF0107	DA004	一氧化碳	86.7	工况不稳导致超标
2024-04-07 20:00 - 2024-04-07 21:00	MF0107	DA004	一氧化碳	88.5	工况不稳导致超标
2024-05-29 03:00 - 2024-05-29 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	118.0	工况不稳导致超标
2024-04-08 07:00 - 2024-04-08 08:00	MF0107	DA004	一氧化碳	93.9	工况不稳导致超标
2024-06-02 05:00 - 2024-06-02 06:00	MF0107	DA004	二氧化硫	89.8	工况不稳导致超标
2024-06-01 07:00 - 2024-06-01 08:00	MF0107	DA004	一氧化碳	88.1	工况不稳导致超标
2024-06-03 13:00 - 2024-06-03 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	109.0	工况不稳导致超标
2024-05-25 21:00 - 2024-05-25 22:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.8	工况不稳导致超标
2024-05-09 07:00 - 2024-05-09 08:00	MF0107	DA004	氯化氢	59.9	工况不稳导致超标
2024-05-15 16:00 - 2024-05-15 17:00	MF0107	DA004	氯化氢	54.1	工况不稳导致超标
2024-04-01 22:00 - 2024-04-01 23:00	MF0107	DA004	一氧化碳	103.0	工况不稳导致超标
2024-04-03	MF0107	DA004	一氧化碳	107.0	工况不

04:00 - 2024-04-03 05:00					稳导致超标
2024-04-04 15:00 - 2024-04-04 16:00	MF0107	DA004	一氧化碳	80.6	工况不稳导致超标
2024-04-07 17:00 - 2024-04-07 18:00	MF0107	DA004	一氧化碳	106.0	工况不稳导致超标
2024-05-09 07:00 - 2024-05-09 08:00	MF0107	DA004	氯化氢	59.9	工况不稳导致超标
2024-04-01 05:00 - 2024-04-01 06:00	MF0107	DA004	氯化氢	58.8	工况不稳导致超标
2024-04-07 10:00 - 2024-04-07 11:00	MF0107	DA004	氯化氢	50.9	工况不稳导致超标
2024-06-12 10:00 - 2024-06-12 11:00	MF0107	DA004	二氧化硫	99.4	工况不稳导致超标
2024-06-01 14:00 - 2024-06-01 15:00	MF0107	DA004	一氧化碳	105.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 10:00 - 2024-06-04 11:00	MF0107	DA004	氯化氢	165.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 11:00 - 2024-06-04 12:00	MF0107	DA004	氯化氢	179.0	工况不稳导致超标
2024-05-09 08:00 - 2024-05-09 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	190.0	工况不稳导致超标
2024-05-17 04:00 - 2024-05-17 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.2	工况不稳导致超标
2024-05-17 08:00 - 2024-05-17 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	83.9	工况不稳导致超标
2024-05-25 03:00 - 2024-05-25 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	174.0	工况不稳导致超标
2024-04-05 22:00 - 2024-04-05 23:00	MF0107	DA004	二氧化硫	83.7	工况不稳导致

					超标
2024-04-06 23:00 - 2024-04-07 00:00	MF0107	DA004	二氧化硫	88.7	工况不稳导致超标
2024-04-05 18:00 - 2024-04-05 19:00	MF0107	DA004	一氧化碳	95.5	工况不稳导致超标
2024-04-09 14:00 - 2024-04-09 15:00	MF0107	DA004	一氧化碳	136.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 12:00 - 2024-06-04 13:00	MF0107	DA004	氯化氢	171.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 13:00 - 2024-06-04 14:00	MF0107	DA004	氯化氢	164.0	工况不稳导致超标
2024-06-04 14:00 - 2024-06-04 15:00	MF0107	DA004	氯化氢	92.9	工况不稳导致超标
2024-05-13 07:00 - 2024-05-13 08:00	MF0107	DA004	一氧化碳	135.0	工况不稳导致超标
2024-05-29 03:00 - 2024-05-29 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	118.0	工况不稳导致超标
2024-04-05 14:00 - 2024-04-05 15:00	MF0107	DA004	二氧化硫	85.2	工况不稳导致超标
2024-04-01 13:00 - 2024-04-01 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	90.5	工况不稳导致超标
2024-05-09 03:00 - 2024-05-09 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	124.0	工况不稳导致超标
2024-05-09 08:00 - 2024-05-09 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	190.0	工况不稳导致超标
2024-05-11 05:00 - 2024-05-11 06:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.2	工况不稳导致超标
2024-04-02 08:00 - 2024-04-02 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	111.0	工况不稳导致超标

2024-05-13 07:00 - 2024-05-13 08:00	MF0107	DA004	一氧化碳	135.0	工况不稳导致超标
2024-04-05 06:00 - 2024-04-05 07:00	MF0107	DA004	一氧化碳	98.8	工况不稳导致超标
2024-05-25 04:00 - 2024-05-25 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	工况不稳导致超标
2024-05-25 08:00 - 2024-05-25 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	164.0	工况不稳导致超标
2024-04-07 00:00 - 2024-04-07 01:00	MF0107	DA004	一氧化碳	85.2	工况不稳导致超标
2024-05-25 21:00 - 2024-05-25 22:00	MF0107	DA004	一氧化碳	91.8	工况不稳导致超标
2024-04-08 01:00 - 2024-04-08 02:00	MF0107	DA004	一氧化碳	107.0	工况不稳导致超标
2024-04-02 07:00 - 2024-04-02 08:00	MF0107	DA004	氯化氢	55.1	工况不稳导致超标
2024-06-01 18:00 - 2024-06-01 19:00	MF0107	DA004	一氧化碳	141.0	工况不稳导致超标
2024-06-06 12:00 - 2024-06-06 13:00	MF0107	DA004	氯化氢	59.0	工况不稳导致超标
2024-04-06 19:00 - 2024-04-06 20:00	MF0107	DA004	二氧化硫	80.4	工况不稳导致超标
2024-04-06 21:00 - 2024-04-06 22:00	MF0107	DA004	二氧化硫	81.4	工况不稳导致超标
2024-04-02 04:00 - 2024-04-02 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	150.0	工况不稳导致超标
2024-05-25 03:00 - 2024-05-25 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	174.0	工况不稳导致超标
2024-04-08	MF0107	DA004	一氧化碳	85.2	工况不

13:00 - 2024-04-08 14:00					稳导致超标
2024-05-15 15:00 - 2024-05-15 16:00	MF0107	DA004	氯化氢	70.8	工况不稳导致超标
2024-04-10 01:00 - 2024-04-10 02:00	MF0107	DA004	一氧化碳	109.0	工况不稳导致超标
2024-05-08 13:00 - 2024-05-08 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.3	工况不稳导致超标
2024-05-11 05:00 - 2024-05-11 06:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.2	工况不稳导致超标
2024-05-25 08:00 - 2024-05-25 09:00	MF0107	DA004	一氧化碳	164.0	工况不稳导致超标
2024-05-26 12:00 - 2024-05-26 13:00	MF0107	DA004	一氧化碳	81.2	工况不稳导致超标
2024-05-15 15:00 - 2024-05-15 16:00	MF0107	DA004	氯化氢	70.8	工况不稳导致超标
2024-05-30 13:00 - 2024-05-30 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	129.0	工况不稳导致超标
2024-05-30 21:00 - 2024-05-30 22:00	MF0107	DA004	一氧化碳	163.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 14:00 - 2024-04-19 15:00	MF0110	DA004	二氧化硫	3691.0	工况不稳导致超标
2024-04-29 23:00 - 2024-04-30 00:00	MF0110	DA004	二氧化硫	101.0	工况不稳导致超标
2024-04-30 06:00 - 2024-04-30 07:00	MF0110	DA004	二氧化硫	98.8	工况不稳导致超标
2024-04-19 13:00 - 2024-04-19 14:00	MF0110	DA004	一氧化碳	2606.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 17:00 - 2024-04-19 18:00	MF0110	DA004	一氧化碳	314.0	工况不稳导致

					超标
2024-04-26 22:00 - 2024-04-26 23:00	MF0110	DA004	一氧化碳	96.6	工况不稳导致超标
2024-04-29 12:00 - 2024-04-29 13:00	MF0110	DA004	二氧化硫	114.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 13:00 - 2024-04-19 14:00	MF0110	DA004	氮氧化物	379.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 14:00 - 2024-04-19 15:00	MF0110	DA004	颗粒物	220.0	工况不稳导致超标
2024-04-25 10:00 - 2024-04-25 11:00	MF0110	DA004	一氧化碳	93.3	工况不稳导致超标
2024-04-19 14:00 - 2024-04-19 15:00	MF0110	DA004	氯化氢	3322.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 18:00 - 2024-04-19 19:00	MF0110	DA004	二氧化硫	223.0	工况不稳导致超标
2024-04-30 03:00 - 2024-04-30 04:00	MF0110	DA004	二氧化硫	134.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 19:00 - 2024-04-19 20:00	MF0110	DA004	颗粒物	24.3	工况不稳导致超标
2024-04-19 15:00 - 2024-04-19 16:00	MF0110	DA004	一氧化碳	445.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 14:00 - 2024-04-26 15:00	MF0110	DA004	一氧化碳	133.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 18:00 - 2024-04-19 19:00	MF0110	DA004	氯化氢	76.5	工况不稳导致超标
2024-04-19 16:00 - 2024-04-19 17:00	MF0110	DA004	二氧化硫	494.0	工况不稳导致超标
2024-04-29 21:00 - 2024-04-29 22:00	MF0110	DA004	二氧化硫	164.0	工况不稳导致超标

2024-04-19 12:00 - 2024-04-19 13:00	MF0110	DA004	颗粒物	29.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 16:00 - 2024-04-19 17:00	MF0110	DA004	颗粒物	29.2	工况不稳导致超标
2024-04-19 19:00 - 2024-04-19 20:00	MF0110	DA004	一氧化碳	307.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 12:00 - 2024-04-26 13:00	MF0110	DA004	一氧化碳	123.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 23:00 - 2024-04-27 00:00	MF0110	DA004	一氧化碳	102.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 12:00 - 2024-04-19 13:00	MF0110	DA004	氯化氢	118.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 16:00 - 2024-04-19 17:00	MF0110	DA004	氯化氢	320.0	工况不稳导致超标
2024-04-29 16:00 - 2024-04-29 17:00	MF0110	DA004	二氧化硫	98.1	工况不稳导致超标
2024-04-19 14:00 - 2024-04-19 15:00	MF0110	DA004	氮氧化物	278.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 15:00 - 2024-04-19 16:00	MF0110	DA004	颗粒物	20.8	工况不稳导致超标
2024-04-19 18:00 - 2024-04-19 19:00	MF0110	DA004	一氧化碳	331.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 11:00 - 2024-04-26 12:00	MF0110	DA004	一氧化碳	132.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 13:00 - 2024-04-19 14:00	MF0110	DA004	二氧化硫	1857.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 17:00 - 2024-04-19 18:00	MF0110	DA004	二氧化硫	306.0	工况不稳导致超标
2024-04-30	MF0110	DA004	二氧化硫	95.4	工况不

05:00 - 2024-04-30 06:00					稳导致超标
2024-04-19 15:00 - 2024-04-19 16:00	MF0110	DA004	氯化氢	172.0	工况不稳导致超标
2024-04-29 11:00 - 2024-04-29 12:00	MF0110	DA004	氯化氢	55.7	工况不稳导致超标
2024-04-29 11:00 - 2024-04-29 12:00	MF0110	DA004	二氧化硫	160.0	工况不稳导致超标
2024-04-29 22:00 - 2024-04-29 23:00	MF0110	DA004	二氧化硫	103.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 12:00 - 2024-04-19 13:00	MF0110	DA004	氮氧化物	1045.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 13:00 - 2024-04-19 14:00	MF0110	DA004	颗粒物	191.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 12:00 - 2024-04-19 13:00	MF0110	DA004	一氧化碳	406.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 16:00 - 2024-04-19 17:00	MF0110	DA004	一氧化碳	181.0	工况不稳导致超标
2024-04-24 17:00 - 2024-04-24 18:00	MF0110	DA004	一氧化碳	104.0	工况不稳导致超标
2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 08:00	MF0110	DA004	一氧化碳	88.9	工况不稳导致超标
2024-04-19 13:00 - 2024-04-19 14:00	MF0110	DA004	氯化氢	799.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 17:00 - 2024-04-19 18:00	MF0110	DA004	氯化氢	187.0	工况不稳导致超标
2024-04-19 15:00 - 2024-04-19 16:00	MF0110	DA004	二氧化硫	445.0	工况不稳导致超标
2024-04-30 02:00 - 2024-04-30 03:00	MF0110	DA004	二氧化硫	133.0	工况不稳导致

					超标
2024-04-19 18:00 - 2024-04-19 19:00	MF0110	DA004	颗粒物	20.8	工况不稳导致超标
2024-04-19 14:00 - 2024-04-19 15:00	MF0110	DA004	一氧化碳	4870.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 13:00 - 2024-04-26 14:00	MF0110	DA004	一氧化碳	127.0	工况不稳导致超标
2024-04-26 21:00 - 2024-04-26 22:00	MF0110	DA004	一氧化碳	128.0	工况不稳导致超标

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	------------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

自行贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存区 - TS007		否	否	否	否	
危废暂存库 1 号库 - TS008		否	否	否	否	
危废暂存库 2 号库 - TS009		否	否	否	否	
危废暂存库 3 号库 - TS004		否	否	否	否	
危废暂存库 4 号库（暂时停用） - TS005		否	否	否	否	
危废贮存罐（10#罐） - TS012		否	否	否	否	
危废贮存罐（11#罐） - TS011		否	否	否	否	
危废贮存罐（5#罐） - TS013		否	否	否	否	
危废贮存罐（6#罐）		否	否	否	否	

- TS014						
危废贮存罐（7#罐） - TS010		否	否	否	否	
危废贮存罐（9#罐） - TS015		否	否	否	否	
废盐、絮凝残渣贮存库 - TS006		否	否	否	否	
废碱储罐（1#碱罐） - TS016		否	否	否	否	
废碱储罐（2#碱罐） - TS017		否	否	否	否	
废酸储罐（室内1#酸罐） - TS018		否	否	否	否	
废酸储罐（室内2#酸罐） - TS019		否	否	否	否	
废酸储罐（室内3#酸罐） - TS020		否	否	否	否	
废酸储罐（室内4#酸罐） - TS021		否	否	否	否	
废酸储罐（室内5#酸罐） - TS027		否	否	否	否	
废酸储罐（室外1#酸罐） - TS028		否	否	否	否	
废酸储罐（室外2#酸罐）		否	否	否	否	

- TS024						
废酸储罐 (室外 3#酸罐) - TS025		否	否	否	否	
废酸储罐 (室外 4#酸罐) - TS026		否	否	否	否	
焚烧炉系 统 - TS023		否	否	否	否	
物化处理 系统 - TS022		否	否	否	否	
飞灰、焚 烧残渣贮 存库(自 产危废暂 存库) - TS001		否	否	否	否	

（五）小结

无