



正本

181512340311

检测报告

GPJC2302068

项目名称：委托检测

委托单位：日照磐岳环保科技有限公司

报告日期：2023.02.18

GPM 国评检测（山东）有限公司



说 明

1. 《检测报告》无本公司“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效。
2. 对检测结果若有异议，请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品，样品及信息真实性、代表性由委托方负责，本公司未予证实，本公司仅对送检样品所检项目的符合性情况负责。
5. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
6. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测。
8. 检测报告无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
9. 当测定结果低于分析方法检出限时，用方法检出限后加标志位“L”表示。

国评检测（山东）有限公司

地址：山东省日照高新区高新七路 99 号

全国客服电话：400 007 0633

技术咨询电话：0633-7177006

传真：0633-7177006



网址：www.sdgpjc.com



项目信息一览表

报告编号: GPJC2302068

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	日照磐岳环保科技有限公司			
	地址	山东省日照市海右经济开发区海右工业园平安路西首路南			
	联系人	郭钟允	联系电话	15026535098	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177006	
样品类别	污水				
采样日期	2023.02.09				
检测周期	2023.02.09-2023.02.16				
检测目的	受日照磐岳环保科技有限公司委托对污水进行检测				
采样人员	宋升龙、何兆文				
检测分析人员	冯超、纪晓、刘霞、徐霞、张加涛、曹传超				
检测结论	检测结果见结果报告单；检验分析方法、仪器信息见附表 1。 				
说明	无				
报告编制		报告审核		授权签字人	
日 期	2023.02.18	日 期	2023.02.18	日 期	2023.02.18

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPJC2302068

共 4 页 第 2 页

受检单位	日照磐岳环保科技有限公司		受检地址	山东省日照市海右经济开发区	
采样时间	2023.02.09		分析日期	2023.02.09-2023.02.16	
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为液体。		样品量	塑料瓶: 250 mL×3; 500 mL×2; 玻璃瓶: 1000 mL×2	
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		样品名称	污水	
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
WW01 污水处理站进口(DW001)	PY230209 WW0101	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	9.7
		生化需氧量(BOD ₅)	HJ 505-2009	mg/L	179
		总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	2.59
		总氮	HJ 636-2012	mg/L	25.0
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	8
WW02 污水处理站出口(DW001)	PY230209 WW0201	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.2
		生化需氧量(BOD ₅)	HJ 505-2009	mg/L	20.6
		总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	0.62
		总氮	HJ 636-2012	mg/L	12.2
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	6
		本页以下空白			
备注	样品编号 PY230209WW0101 为淡黄色、异味液体, pH 值检测时水温为: 15.1 ℃; 样品编号 PY230209WW0201 为淡黄色、无味液体, pH 值检测时水温为: 5.6 ℃。				

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPJC2302068

共 4 页 第 3 页

受检单位	日照磐岳环保科技有限公司		受检地址	山东省日照市海右经济开发区	
采样时间	2023.02.09		分析日期	2023.02.09-2023.02.16	
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为无色、异味液体。		样品量	塑料瓶: 250 mL×4; 玻璃瓶: 500 mL×2;	
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		样品名称	污水	
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
WW03 物化车间废水排放口 (DW003)	PY230209 WW0301	总砷	HJ 694-2014	mg/L	0.0003L
		总汞	HJ 694-2014	mg/L	0.00004L
		总镉	HJ 700-2014	mg/L	0.00012
		六价铬	GB/T 7467-1987	mg/L	0.004L
		总铅	HJ 700-2014	mg/L	0.00156
		总铬	HJ 700-2014	mg/L	0.196
		本页以下空白			
备注	无				

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC2302068

共 4 页 第 4 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 GP-YQ-977	/
	生化需氧量 (BOD ₅)	稀释与接种法	HJ 505-2009	SHP-250JB BOD 生化培养箱 GP-YQ-467 JPSJ-605F 型溶解氧测定仪 GP-YQ-096	0.5mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	UV759 紫外可见分光光度计 GP-YQ-612 DSX-18L-1 压力表(手提式高压蒸汽灭菌器)GP-YQ-907	0.01 mg/L
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	UV759 紫外可见分光光度计 GP-YQ-612 DSX-18L-1 压力表(手提式高压蒸汽灭菌器)GP-YQ-907	0.05 mg/L
	总砷	原子荧光法	HJ 694-2014	PF-3 原子荧光光度计 GP-YQ-045	0.3μg/L
	总汞	原子荧光法	HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 GP-YQ-443	0.04 μg/L
	总镉	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.05 μg/L
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 7467-1987	722 可见分光光度计 GP-YQ-059	0.004mg/L
	总铅	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.09 μg/L
	总铬	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.11 μg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	ME104E/02 电子天平 GP-YQ-038 101 电热鼓风干燥箱 GP-YQ-006	4 mg/L

本报告结束